



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003.
Телефон: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району
346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Шевченко, 154 «А», тел. (86350) 4-21-92,
E-mail: 44gpn_rnd@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 157/3**

(первая цифра номер распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Аксайского района «Детско-юношеская спортивная школа №1»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главного государственного инспектора Аксайского района по пожарному надзору Луганского Андрея Николаевича о проведении плановой выездной проверки № 157 от «29» ноября 2021 года в период с «01» декабря 2021 г. по «14» декабря 2021 г.

Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области Кривенко Андреем Александровичем проведена: плановая выездная проверка в отношении объекта защиты расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 78, корп. 2

При проведении контрольно-надзорного мероприятия присутствовал представитель контролируемого лица: Клочков Игорь Станиславович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты на общих путях эвакуации (в помещении коридора) для облицовки стен применяется материал с	ч. 6, ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	14.06.2022	

	более высоким классом пожарной опасностью строительных материалов, чем КМ 3 (подтверждающие документы класса пожарной опасности строительного материала, не представлены)			
2.	На объекте защиты на общих путях эвакуации (в помещении тамбура) для облицовки стен применяется материал с более высоким классом пожарной опасностью строительных материалов, чем КМ 3 (подтверждающие документы класса пожарной опасности строительного материала, не представлены)	ч. 6, ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	14.06.2022	
3.	Руководитель организации не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	14.06.2022	
4.	На объекте защиты, в помещении тамбура, около основного эвакуационного выхода допускается перепад высот менее 45 см	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	14.06.2022	
5.	На объекте защиты в помещении коридора (помещение №15) для покрытия пола применяется материал с более высоким классом пожарной опасностью строительных материалов, чем КМ 2 (подтверждающие документы класса пожарной опасности строительного материала, не представлены)	ч. 6, ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	14.06.2022	
6.	На объекте защиты на общих путях эвакуации (в помещении №15) для облицовки стен применяется материал с более высоким классом пожарной опасностью строительных материалов, чем КМ 3 (подтверждающие документы класса пожарной опасности строительного материала, не пред-	ч. 6, ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	14.06.2022	

ставлены)			
-----------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

по доверенности Клоков И.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области Кривенко А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430324

Владелец Пастухов Николай Анатольевич

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025